

PARATECH

자재승인자료

스프링클러 헤드

SP-JOINT

유수제어밸브

CPVC

소화기

FESCO

목차

CONTENTS

| 회사연혁 | 6 페이지 | 사업자등록증 | 7 페이지 | | | | | |
|--------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|----|
| 공장등록증 | 9 페이지 | 납품실적서 | 10 페이지 | | | | | |
| 형식승인서 | | | | | | | | |
| 모델 | 규격 타입 | 호칭 | 호칭압력 | 인증번호 | 모델번호 | 페이지 | | |
| 플러쉬 | 하향형 | 표준반응 | 72 | 헤21-10-2 | FH751 | 16 | | |
| | | | 105 | | FH752 | | | |
| | | 조기반응 | 72 | 헤21-14-2 | FH751-EQR | 16 | | |
| | | | 105 | | FH752-EQR | | | |
| | | 조기반응 (주거형) | 72 | 헤21-22-2 | FH731-EQR | 16 | | |
| | | | 105 | | FH732-EQR | | | |
| | 측벽형 | 표준반응 | 72, 105 | 헤21-1 | FH941(72도) FH942(105도) | 16 | | |
| | | 조기반응 | 72, 105 | | 헤21-2 | FH941-QR(72도) FH942-QR(105도) | 17 | |
| | 유리벌브 | 상향형 | 표준반응 | 68, 93 | 헤15-11-2 | FH211-T2(68도) FH212-T2(93도) | 17 | |
| | | | 조기반응 | 68, 93 | | 헤15-12-3 | FH211-T2QR(68도) FH212-T2QR(93도) | 17 |
| | | | 조기반응(주거형) | 68 | | 헤15-28-2 | FHE211-T2QR | 17 |
| | | 하향형 | 표준반응 | 68, 93 | 헤15-13-2 | FH221-T2(68도) FH222-T2(93도) | 18 | |
| 조기반응 | | | 68, 93 | 헤15-14-2 | | FH221-T2QR(68도) FH222-T2QR(93도) | 18 | |
| 측벽수평형 | | 표준반응 | 68, 93 | 헤15-16-2 | FH241-T2(68도) FH243-T2(93도) | 18 | | |
| | | 조기반응 | 68, 93 | | 헤15-17-2 | FH241-T2QR(68도) FH243-T2QR(93도) | 18 | |
| 측벽수직형 | | 표준반응 | 68 | 헤12-26-1 | 헤12-40-1 | FH242-T | 19 | |
| | | | 93 | | | FH244-T | 19 | |
| | | 조기반응 | 68 | 헤12-41-1 | 헤12-42-2 | FH242-TQR | 19 | |
| | | | 93 | | | FH244-TQR | 19 | |
| 퓨지블링크 | | 상향형 | 표준반응 | 72, 105, 143, 183 | 헤16-9-3 | FH111-G2(72도) FH112-G2(105도) FH113-G2(143도) FH114-G2(183도) | 20 | |
| | 하향형 | 표준반응 | 72, 105, 143, 183 | 헤16-7-2 | | FH121-G2(72도) FH122-G2(105도) FH123-G2(143도) FH124-G2(183도) | 20 | |
| | 측벽수평형 | 표준반응 | 72, 105 | 헤16-8-1 | | FH141-G2(72도) FH142-G2(105도) | 20 | |
| 개방형 | 상향형 | - | - | 헤15-25-1 | FH120-T2 | 20 | | |
| | 하향형 | - | - | 헤15-26-1 | FH130-T2 | 21 | | |
| | 측벽수평형 | - | - | 헤15-27-1 | FH140-T2 | 21 | | |
| 건식 플러쉬 | 측벽수평형 | 표준반응 | 72 | 헤 23-12 | FH495 | 21 | | |
| | | 조기반응 | 72, 105 | | | 헤23-11 | FH496QR(72도) FH497QR(105도) | 21 |

| 모델 | 규격 | | | 인증번호 | 모델번호 | 페이지 |
|------------------|-------|------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| | 타입 | 호칭 | 호칭압력 | | | |
| 건식 플러쉬 | 하향형 | 표준반응 | 72 | 헤23-24 | FH485 | 22 |
| | | 조기반응 | 72, 105 | 헤23-25-1 | FH498QR(72도) FH499QR(105도) | 22 |
| 건식 유리벌브 | 상향형 | 표준반응 | 68 | 헤15-5-1 | FH494 | 22 |
| | 하향형 | 표준반응 | 68 | 헤15-4-1 | FH490 | 22 |
| | | | 93 | 헤15-6-1 | FH491 | 23 |
| 인렉 유리벌브 | 상향형 | 표준반응 | 68, 93 | 헤15-29-2 | FH210T2-IR(68도) FH211T2-IR(93도) | 23 |
| | 하향형 | 표준반응 | 68, 93 | 헤15-39-2 | FH220T2-IR(68도) FH221T2-IR(93도) | 23 |
| 인렉 유리벌브 UL/FM | 상향형 | 표준반응 | 68, 93 | 헤21-25-1 | PI310-IR | 23 |
| | 하향형 | 표준반응 | 68, 93 | 헤21-26-1 | PI320-IR | 24 |
| 인렉 퓨지블링크 | 상향형 | 표준반응 | 72, 105 | 헤20-8-1 | FH151(72도) FH152(105도) | 24 |
| | 하향형 | 표준반응 | 72, 105 | 헤20-9-1 | FH161(72도) FH162(105도) | 24 |
| 컨실드 플러쉬 | 하향형 | 표준반응 | 72 | 헤99-14 | FH821 | 24 |
| | | | 105 | 헤99-75 | FH822 | 25 |
| 플러쉬 UL | 하향형 | 표준반응 | 72 | 헤13-35 | PI720-72 | 25 |
| | | | 105 | 헤13-39 | PI720-105 | 25 |
| | | | 조기반응 | 72 | 헤13-36 | PI721 |
| 클린룩헤드 | 하향형 | 표준반응 | 57 | 헤05-15-1 | PI222-57 | 26 |
| | 하향형 | | 68 | 헤02-13 | PI222-68 | 26 |
| | 하향형 | | 93 | 헤05-15 | PI222-93 | 26 |
| 유리벌브 UL/FM | 상향형 | 표준반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤16-42 | PI310-작동온도 | 26 |
| | | | 조기반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤16-43 | PI311-작동온도 |
| | 하향형 | 표준반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤16-44 | PI320-작동온도 | 27 |
| | | | 조기반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤16-45 | PI321-작동온도 |
| | 측벽수평형 | 표준반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤16-46 | PI340-작동온도 | 27 |
| | | | 조기반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤16-47 | PI341-작동온도 |
| K115 유리벌브 KFI | 상향형 | 표준반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤19-13-1 | FH410-작동온도 | 28 |
| | | | 조기반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤19-4-1 | FH411-작동온도 |
| | 하향형 | 표준반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤19-15-1 | FH420-작동온도 | 28 |
| | | | 조기반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤19-14-1 | FH421-작동온도 |
| K115 유리벌브 FM/KFI | 상향형 | 표준반응 | 57, 68, 93, 141 | 헤21-27-1 | PI410-작동온도 | 29 |
| | | | 조기반응 | 68, 93, 141 | 헤21-28-1 | PI411-작동온도 |
| | 하향형 | 표준반응 | 57, 68, 93, 141 | 헤21-29-2 | PI420-작동온도 | 29 |
| | | | 조기반응 | 68, 93, 141 | 헤21-30-2 | PI421-작동온도 |
| K160 유리벌브 KFI | 상향형 | 표준반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤17-5-1 | FH510-작동온도 | 30 |
| | | | 조기반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤18-1-1 | FH511-작동온도 |
| | 하향형 | 표준반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤19-2-2 | FH520-작동온도 | 30 |
| | | | 조기반응 | 57, 68, 79, 93, 141 | 헤19-12-1 | FH521-작동온도 |
| ESFR 화재조기진압헤드 | 하향형 | 조기반응 | 68, 93 | 헤22-1-1 | PI621-작동온도 | 31 |

| 모델 | 규격 | | 호칭압력 | 인증번호 | 모델번호 | 페이지 |
|---------------------|-----|----------------------------|-------------------------|-----------|--|-----|
| | 타입 | 호칭 | | | | |
| 알람밸브 플랜지 기본형/복합형 | 플랜지 | 65A, 80A, 100A, 125A, 150A | 10K | 검19-2 | 기본형 A2B-호칭 기본일체형 A2B-BFV-호칭-G 복합형 A2B-호칭U 복합일체형 A2B-BFV-호칭U-G | 31 |
| 알람밸브 그루브 기본형/복합형 | 그루브 | 65A, 80A, 100A, 125A, 150A | 10K | 검19-3 | 기본형 A2B-G-호칭 기본일체형 A2B-G-BFV-호칭-G 복합형 A2B-G-호칭U 복합일체형 A2B-G-BFV-호칭U-G | 31 |
| 버터플라이밸브 (기어) | 러그드 | 65A, 80A, 100A | | 개밸17-16 | FBVB-호칭G | 32 |
| | | 125A, 150A | | 개밸20-2 | | 32 |
| 버터플라이밸브 (기어) | 그루브 | 65A, 80A, 100A | | 개밸17-18 | FBVG-호칭G | 32 |
| | | 125A, 150A | | 개밸20-4 | | 32 |
| 알람밸브 리타딩챔버형 기본형/복합형 | 플랜지 | 100A 10K | 10K | 검14-7-2 | 기본형 A2-RC-100-10K 복합형 A2-RC-100U-10K | 33 |
| | | 150A 10K | 10K | 검14-4-2 | 기본형 A2-RC-150-10K 복합형 A2-RC-150U-10K | 33 |
| | | 150A 16K | 16K | 검15-42-1 | 기본형 A2-RC-150-16K 복합형 A2-RC-150U-16K | 33 |
| 프리아クション밸브 개방형 10K | 플랜지 | 80A, 100A, 150A | 10K | 검18-3-1 | P1-F-호칭A-10K | 33 |
| | 그루브 | 80A, 100A, 125A, 150A | 10K | 검21-7 | P1-G-호칭A-10K | 34 |
| 프리아クション밸브 개방형 16K | 플랜지 | 100A, 150A | 16K | 검18-4-1 | P1-F-호칭A-16K | 34 |
| 프리아クション밸브 개폐형 | 플랜지 | 100A | 10K | 검19-8-1 | P2-F-100A-10K | 34 |
| | | 100A | 16K | 검19-19 | P2-F-100A-16K | 34 |
| | | 150A | 10K | 검19-4 | P2-F-150A-10K | 35 |
| | | 150A | 16K | 검19-5 | P2-F-150A-16K | 35 |
| | 그루브 | 100A, 150A | 16K | 검19-18 | P2-G-100A-16K P2-G-150A-16K" | 35 |
| 일제개방밸브 | 그루브 | 100A | 10K | 일20-6 | P2-G-D-100A-10K | 35 |
| | | 150A | 10K | 일21-5 | P2-G-D-150A-10K | 36 |
| | | 150A | 16K | 일21-6 | P2-G-D-150A-16K | 36 |
| 프리아クション밸브 방폭형 | 플랜지 | 80A, 100A, 150A | 10K | 검18-5 | P1(E)-10K-호칭 | 36 |
| 프리아クション밸브 더블인터록 | 플랜지 | 150A | 10K | 검14-48-1 | D1-P1-10K-150 | 36 |
| 알람밸브 UL/FM | 플랜지 | 100A | 175PSI (10K) | 검07-23 | FAVB-100R-ULFM | 37 |
| | | 150A | 175PSI (10K) | 검07-24 | FAVB-150R-ULFM | 37 |
| | 그루브 | 100A, 150A | 300PSI (16K) | 검16-11 | FAVB-100H-ULFM FAVB-150H-ULFM | 37 |
| | | 100A, 150A, 200A | 300PSI (16K), 250PSI | 검20-8 | 300psi FAVB-G-100H-ULFM 300psi FAVB-G-150H-ULFM 250psi FAVB-G-200R-ULFM | 37 |
| 프리아クション밸브 UL/FM | 플랜지 | 100A, 150A | 175PSI (10K) | 검19-10 | 100A PPD100 150A PPD150 | 38 |
| 옥내소화전방수구 | - | 40A | - | 옥내12-7-1 | FFIH-H4 | 38 |
| | - | 65A | - | 옥내12-6-1 | FFIH-H6 | 38 |
| 나관 | 주거용 | 강관배관 | 0.5~1.2 M | 신배16-65-1 | U-01 | 38 |
| 나관 | 주거용 | 강관배관 | 1.5~2.3 M | 신배16-66-1 | U-01 | 39 |
| 나관 | 상가용 | 강관배관 | 1.5~3.1 M | 신배16-75-1 | U-06 | 39 |

| 모델 | 규격 | | | 인증번호 | 모델번호 | 페이지 |
|--------------|-----------------|-------|-----------|-----------|---------|-----|
| | 타입 | 호칭 | 호칭압력 | | | |
| 나관 | 주거용 | 동관 | 0.5~1.2 M | 신배16-67 | U-02 | 39 |
| 나관 | 주거용 | SUS배관 | 1.5~2.3 M | 신배16-70 | U-04 | 39 |
| 편조 | 상가용 | 강관배관 | 0.5~3.1 M | 신배16-76-1 | B-01 | 40 |
| 나관 | CPVC일체형 | | 0.5~1.2 M | 신배21-12-1 | U-03 | 40 |
| 가스조리식 | 기계식 가스차단 | | 일반형 | 자소14-11-3 | U1 | 40 |
| 가스조리식 | 기계식 가스차단 | | 홈네트워크형 | 자소14-5-3 | U2 | 40 |
| 가스조리식 | 전자식 가스차단 | | 홈네트워크형 | 자소14-2-3 | T2 | 41 |
| 전기조리식 | 전기차단 | | 홈네트워크형 | 자소18-5-1 | E1 | 41 |
| 하이브리드 | 전자식 가스차단 & 전기차단 | | 홈네트워크형 | 자소18-5-2 | W4 | 41 |
| CPVC | - | - | - | 합수15-1 | - | 41 |
| 일반소화기 (차량겸용) | 0.7 kg | - | - | 수소19-12-1 | PI0.7K | 42 |
| 일반소화기 | 1.5 kg | - | - | 수소17-27-2 | PI1.5K | 42 |
| 일반소화기 (차량겸용) | 2.5 kg | - | - | 수소14-23-3 | PI2.5K | 42 |
| 일반소화기 (차량겸용) | 3.3 kg | - | - | 수소14-24-3 | PI3.3K | 42 |
| 자동확산소화기 | 3.0 kg | | - | 확산17-1 | PI3.0KA | 43 |
| 차륜식 소화기 | 20 kg | - | - | 수소17-47-1 | PI20K | 43 |

회사연혁

COMPANY HISTORY

| | |
|--------------|------------------------------|
| 1973. 06. 08 | 회사설립 김성진 대표이사 |
| 1974. 04. 15 | 제1공장 준공 |
| 1975. 05. 13 | 국내 최초 스프링클러 형식승인 |
| 1982. 09. 01 | 극동특수설비(주) 합병 |
| 1983. 01. 04 | 김태운 대표이사 취임 |
| 1987. 03. 10 | 대통령산업포장 수상 |
| 1990. 03. 20 | 日, ISUZU KOGYO社 기술 제휴 |
| 1991. 11. 08 | 獨, JOB社 기술 제휴 |
| 1992. 05. 04 | 美, STAR SPRINKLER社 부품공급계약 체결 |
| 1992. 07. 01 | 심대민 대표이사 취임 |
| 1992. 11. 30 | 100만불 수출탑 대통령 표창 |
| 1993. 07. 01 | 한국생산성본부 생산성대상 수상 |
| 1997. 03. 19 | 상공의날 석탑산업훈장 수상 |
| 1997. 11. 04 | 산업표준화상 및 분임조정진대회 대통령상 수상 |
| 1998. 01. 01 | 상호변경 (주)파라다이스산업 |
| 1998. 03. 28 | 서산공장 증축 |
| 1999. 12. 07 | 신축배관(SFT) FM Approved |
| 2000. 03. 28 | 신축배관 UL Listed |
| 2001. 08. 08 | 스프링클러(GLASS) UL Listed |
| 2002. 03. 26 | 스프링클러(GLASS) FM Listed |
| 2002. 10. 21 | 대한민국안전대상 수상 |
| 2004. 07. 15 | 스프링클러(FLUSH) UL Listed |
| 2006. 11. 30 | 수출 500만불 불탑 대통령 표창 |
| 2009. 03. 24 | CPVC 성능인증 생산 개시 |
| 2011. 06. 30 | CPVC UL Listed |
| 2012. 01. 01 | 오선영 대표이사 취임 |
| 2013. 03. 04 | 신축배관 일본안전센터 인증 |
| 2014. 12. 26 | 오선영, 안계환 각자대표 취임 |
| 2015. 03. 27 | 상호변경 (주)파라텍 |
| 2015. 11. 09 | 주거용 주방자동소화장치 우수디자인(GD) 상품 선정 |
| 2018. 03. 29 | 안계환 대표이사 취임 |
| 2018. 08. 30 | 품질혁신 우수기업 대통령 표창 |
| 2018. 11. 12 | 디자인소화기 우수디자인(GD) 상품 선정 |
| 2021. 01. 04 | 정광원 대표이사 취임 |
| 2022. 10. 24 | 본사이전 및 서산공장 준공식 |
| 2023. 06. 09 | 박선기 대표이사 취임 |

사업자등록증 (법인사업자)

등록번호 : 130-81-00241

법인명(단체명) : (주) 파라텍

대표자 : 박선기

개업연월일 : 1973년 07월 23일 법인등록번호 : 124311-0000573

사업장소재지 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

본점소재지 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

| | | | | |
|---------|-----------|------------------------------------|-----------|--|
| 사업의종류 : | 업태 | 제조업 건설업 건설업 건설업 부동산매매업 | 종목 | 소화용기계기구외 소방공사설계및감리 전문소방시설공사 기계설비설계, 시공및감리 부동산매매및임대 |
|---------|-----------|------------------------------------|-----------|--|


발급사유 : 대표자 정정(종된사업장 일괄정정)

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여(✓) 부() (적용일자: 2017년 01월 01일)

전자세금계산서 전용 전자우편주소 : kd13081@hometax.go.kr

2023년 06월 20일

서산세무서장




사업자단위과세 적용 종된사업장 명세

사업자등록번호 : 130-81-00241

| ① 일련 번호 | ② 상 호 | ③ 종된사업장 개설일 | ④대표자 | ⑤ 사업장 소재지 | ⑥ 사업의 종류 | |
|-------------|------------------|----------------|------|---|---------------------------|--|
| | | | | | 업태 | 종목 |
| 0001 | (주) 파라텍 서울 지점 | 1976/08/02 | 박선기 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 7층 (여의도동, 삼한까유빌딩 7층) | 도매, 부동산 건설업 건설, 서비스 | 소화용기계기구, 임대 소방시설의설계, 시공 소방시설의설계시공관 |
| 0002 | (주) 파라텍 | 2011/11/22 | 박선기 | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로159번 길 2-23, 1층 | 제조업 | 소방용기계기구 |
| 0003 | (주) 파라텍 | 2012/10/23 | 박선기 | 경기도 김포시 양촌읍 삼도공단로85 번길 27-20, 1층 | 제조업 | 소화용기계기구외 |
| 0004 | (주) 파라텍 | 1998/05/22 | 박선기 | 충청남도 서산시 수석산일로 41 (수 석동) | 제조 제조 | 소방용기계기구 자동차부품 |
| - 이 하 여 백 - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2023 년 06 월 20 일

서 산 세 무 서 장





공장등록증명(신청)서

| | | |
|--------------------------|----------------|---------|
| 접수번호 2023062196597167001 | 접수일 2023.06.21 | 처리기간 즉시 |
|--------------------------|----------------|---------|

| | | |
|-----|--|--------------------------------|
| 신청인 | 회사명 (주)파라텍 | 전화번호 041-664-6562 |
| | 대표자 성명 박선기 | 생년월일(법인등록번호) 124311-0000573 |
| | 대표자 주소(법인 소재지) 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) | |

| | | | |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|
| 등록 내용 | 공장 소재지 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) 외 1 필지 | 지목 공장용지 | 보유구분 자가 [O], 임대[] |
| | 공장 등록일 2015년 08월 21일 | 사업 시작일 | 종업원 수 남 :79 여 :28 |
| | 공장의 업종(분류번호) 플라스틱 선, 봉, 관 및 호스 제조업 외 4종(22211, 20499, 22259, 29133, 29193) | | |
| | 공장 부지 면적(㎡) 40655.100 | 제조시설 면적(㎡) 13681.100 | 부대시설 면적(㎡) 8382.160 |


| | |
|-------|--|
| 등록 조건 | |
|-------|--|

| | |
|--|---------------------------|
| 등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용) 2023-06-21 | 공장관리번호 442102015336401 |
|--|---------------------------|

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항 · 제2항 · 제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2023년 06월 21일

한국산업단지공단이사



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

CPVC 납품 주요 실적서

| 현장명 | 건설사 | 납품처 | 일시 | 현장명 | 건설사 | 납품처 | 일시 |
|--------------------|--------|-------------|-------|-----------------|--------|---------|-------|
| 철곡 서희스타힐스 | 서희건설 | 삼경테크 | 2018년 | 판교 퍼스트힐 푸르지오 | 대우건설 | 세일이엔에스 | 2020년 |
| 김해 GS 자이 | GS건설 | 에스엠소방기계 | 2018년 | 부산 삼한플랜뉴 | 삼한종합건설 | 신우플랜트 | 2020년 |
| 대전 관저 더샵2차 | 포스코건설 | 삼화종합배관 | 2018년 | 판교 더샵포레스트 | 포스코건설 | 에이플러스 | 2020년 |
| 대치동 아이파크2차 | 현대산업개발 | 은성그린텍 | 2018년 | 송림파크 푸르지오 | 대우건설 | 엠케이에스 | 2020년 |
| 광주 동성동 SK | SK건설 | 파이어테크 | 2018년 | 인천 학익 힐스테이트 | 현대건설 | 삼호건영 | 2020년 |
| 시흥 센트럴 푸르지오 | 대우건설 | 김앤드이 | 2018년 | 신중동역 푸르지오시티 | 대우건설 | 성보엔지니어링 | 2021년 |
| 고덕 아르데온 | DLI엔씨 | 대아에프엔비 | 2018년 | 의정부역 센트럴자이&위브캐슬 | 두산건설 | 광장이엔씨 | 2021년 |
| 논현 푸르지오 | 대우건설 | 파워클 | 2018년 | 홍은동 포레스트 | 라운건설 | 대하산업개발 | 2021년 |
| 태전동 현대2차 | 현대건설 | 삼경테크 | 2018년 | 검암역 로열파크시티 | 대우건설 | 김앤드이 | 2021년 |
| 송도 더 테라스 힐스테이트 | 현대건설 | 대현기건 세일이엔에스 | 2019년 | 매곡역 푸르지오 | 대우건설 | 김앤드이 | 2021년 |
| 영등포 힐스테이트 클래식안 1공구 | 현대건설 | 무경설비 | 2019년 | 청라 국제 푸르지오 | 대우건설 | 성보엔지니어링 | 2021년 |
| 영등포 힐스테이트 클래식안 2공구 | 현대건설 | 무경설비 | 2019년 | 시흥웨이브 파크푸르지오 | 대우건설 | 일우엠이씨 | 2021년 |
| 동해 E-편한세상 | DLI엔씨 | 은성그린텍 | 2019년 | LH 양주 옥정 | 한신공영 | 중원엔지니어링 | 2021년 |
| 평촌 어바인 퍼스트 | 대우건설 | 네오시스 | 2019년 | LH 오산 세교 | 금호산업 | 세종엔지니어링 | 2021년 |
| 서귀포 성산LH현장 | 계룡건설 | 파워클 | 2019년 | LH 천안 두정 | 군장종합건설 | 기태 | 2021년 |
| 인천구월 지웰 푸르지오 | 대우건설 | 구보공영 | 2019년 | LH 아산량정 | 한신공영 | 대진공무 | 2021년 |
| 화성남양 신동아 | 신동아건설 | 파워클 | 2019년 | LH 군산 신역세권 | 동부건설 | 진홍설비 | 2021년 |
| 안산 라프리모 | 대우건설 | 김앤드이 | 2019년 | LH 완주 삼례 | 두산중공업 | 성마기업 | 2021년 |
| 남양주 두산위브트레지움 | 두산건설 | 정도설비 | 2019년 | LH 화성 병점 | 대보건설 | 대창설비 | 2021년 |
| 계룡 푸르지오 | 대우건설 | 화성엔지니어링 | 2020년 | LH 화성 동탄 | 요진건설 | 세일기계설비 | 2021년 |
| 십정동 포스코 | 포스코건설 | 삼화종합배관 | 2020년 | LH 고양 북삼송 | 씨티건설 | 엔테크 | 2021년 |
| 운정신도시파크 푸르지오 | 대우건설 | 구보공영 | 2020년 | LH 평택 고덕 | 경남기업 | 엠케이지 | 2021년 |
| 탕정 지웰푸르지오 | 대우건설 | 세일이엔에스 | 2020년 | 둔촌주공 푸르지오 | 대우건설 | 두형엔지니어링 | 2022년 |
| LH시흥장현 | 코오롱건설 | 대진공무 | 2020년 | LH 화성 능동 | 양우종합건설 | 해성산업개발 | 2022년 |
| LH인천검단 | 동부건설 | 파워클 | 2020년 | LH 파주 외동 | KR산업 | 성보엔지니어링 | 2022년 |

상기와 같이 납품을 하였음을 증명합니다.

주식회사파라텍
대표이사박선기



스프링클러헤드 납품 주요 실적서

| 현장명 | 건설사 | 납품처 | 일시 | 현장명 | 건설사 | 납품처 | 일시 |
|---------------|--------|-------------|-------|-------------------|-------|----------------|-------|
| 부산 명륜 아이파크 | 현대산업개발 | 현대산업개발 | 2020년 | 아현동 SK아파트 | SK건설 | 유화산업개발 | 2021년 |
| 서면 아이파크 | 현대산업개발 | 현대산업개발 | 2020년 | 용인 명지대 서희스타힐스 | 서희건설 | 정진설비 | 2021년 |
| 서초동 주상복합 | 현대산업개발 | 현대산업개발 | 2020년 | 가산 한화비즈메트로2차 | 한화건설 | 금문테크 | 2021년 |
| 운정신도시 IPARK | 현대산업개발 | 현대산업개발 | 2020년 | 지족동관산엘리체 | 서진건설 | 다원씨에스 | 2021년 |
| 청주 가경 IPARK | 현대산업개발 | 현대산업개발 | 2020년 | 전주 효자동금호어울림 | 금호건설 | 진홍설비 | 2021년 |
| 인천 검단 한신더휴 | 한신공영 | 대승이엔지 | 2020년 | 부평 힐스테이트 | 현대건설 | 대광산업 | 2021년 |
| 의정부탑 센트럴자이2공구 | GS건설 | 대진공무 | 2020년 | 판교알파돔 | 현대건설 | 엠케이지 | 2021년 |
| 동탄2 A63BL 주공 | 코오롱건설 | 대진공무 | 2020년 | 속초 롯데건설 | 롯데건설 | 엠케이지 | 2021년 |
| 시흥 센트럴 푸르지오 | 대우건설 | 무경설비 | 2020년 | 길음 롯데 클라시아 | 롯데건설 | 우진INS 유성종합설비 | 2021년 |
| 강릉2차 부영주택 | 부영주택 | 부영주택 | 2020년 | 여주역 우남퍼스트빌 | 우남건설 | 세운설비 | 2021년 |
| 평택 삼성 P3 | 삼성물산 | 아이마켓코리아 | 2021년 | LH 완주삼봉 | 대명건설 | 보성설비 | 2021년 |
| KCC 원창동 물류센터 | KCC건설 | 파라텍 | 2021년 | 이천 하이닉스4공구 | SK건설 | 세일이엔에스 중원엔지니어링 | 2021년 |
| 청주 가경 아이파크 | 현대산업개발 | 에이치디랩스 | 2021년 | 원주 포스코더샵 | 포스코건설 | 진화이앤씨 | 2021년 |
| 인천 투원시티2BL현장 | 한화건설 | 청운기공 | 2021년 | 광주 영주주공현장 | 포스코건설 | 파라텍 | 2021년 |
| 부천 일루미스메이트 | 현대건설 | 대광산업 | 2021년 | 오시리아 KCC스위첸 | KCC건설 | 남경설비 | 2021년 |
| 광주 계림 아이파크 | 현대산업개발 | 대광산업 | 2021년 | 인천공항4단계 동편 | 한화건설 | 세일이엔에스 | 2022년 |
| 송도5차 호반써밋 | 호반건설 | 금호소방 | 2021년 | 인천공항4단계 서편 | 한진중공업 | 엠케이지 | 2022년 |
| 대구 쿠팡물류센터 | 현대건설 | 대현기건 | 2021년 | 부천 신중동역 랜드마크푸르지오 | 대우건설 | 성보엔지니어링 | 2022년 |
| 홍은 포레스트 | 현대건설 | 대하산업개발 | 2021년 | 파주 운정대방디에트르 | 대방건설 | HDC램스 | 2022년 |
| 안산 푸르지오브리파크 | 대우건설 | 남경설비 | 2021년 | 수원 장안 한화포레나 | 한화건설 | 세방테크 | 2022년 |
| 성남 금빛그랑메종 | DL이앤씨 | 대현기건 | 2021년 | 서대구역 서한이다음 | 서한 | 보성설비 | 2022년 |
| 수원 푸르지오힐스테이트 | 현대건설 | 성보엔지니어링 | 2021년 | 이천 SK하이닉스M16 PH-2 | SK건설 | 세보엠이씨 | 2022년 |
| 고척 아이파크 | 현대산업개발 | 아이콘트를스 | 2021년 | 둔촌 주공 재건축 | 대우건설 | 덕신건업 | 2022년 |
| 성남 E편한세상 | DL이앤씨 | 엠이씨이엔지 엠케이지 | 2021년 | 반여 주택재개발 | SK건설 | 세종엔지니어링 | 2022년 |
| GS 남천 헤리처자이 | GS건설 | 덕신건업 | 2021년 | 용두 레미안엘리니티 | 삼성물산 | 대하산업 | 2022년 |

상기와 같이 납품을 하였음을 증명합니다.

주식회사 파라텍
대표이사 박선기



유수검지장치 납품 주요 실적서

| 현장명 | 건설사 | 납품처 | 일시 | 현장명 | 건설사 | 납품처 | 일시 |
|------------------------|---------|-----------------|-------|-------------------|---------|-----------------|-------|
| 대전 싸이언스 콤플렉스 | 신세계건설 | 엠케이지 | 2021년 | 고척 아이파크 | HDC현대산업 | HDC랩스 | 2021년 |
| 리드원 지식산업센터 | 보미건설 | 엠스엔지니어링 | 2021년 | 판교 알파돔 | 현대건설 | 엠케이지 | 2021년 |
| 파천시티 오피스텔 | DL이앤씨 | 정도설비 | 2021년 | 하남 미사 지식산업센터 | 롯데건설 | 덕신건업 | 2021년 |
| 부천 중동 힐스테이트 | 현대엔지니어링 | 윤창기공 | 2021년 | 인천 갈산 지식산업센터 | 대우건설 | 세종엔지니어링 | 2021년 |
| 포항 인큐베이터센터 | 포스코건설 | 우진아이앤에스 | 2021년 | 대구 빌리브스카이 | 이테크건설 | 대현기건 | 2021년 |
| 명륜동 힐스테이트 | 현대엔지니어링 | 삼우설비 | 2021년 | 양주 유럽 노르웨이숲 | 유림 | 대한이앤지 | 2021년 |
| 인천 투원시티 2차 SK | SK건설 | 한은이앤씨 | 2021년 | 시흥 장현 B-2 뉴스테이 | 서희건설 | 대한이앤지 | 2021년 |
| 운서 SK VIEW SKY CITY | SK건설 | 김앤드이 | 2021년 | 후평동 지식산업센터 | 대우건설 | 성보엔지니어링 | 2021년 |
| 십정동 더샵 | 포스코건설 | 성지기공 | 2021년 | 연지공원 푸르지오 | 대우건설 | 삼아에코빌 | 2021년 |
| 분당 더샵 파크리버 | 포스코건설 | 엔투비 | 2021년 | 감삼동 해링턴플레이스 | 효성중공업 | 무경설비 | 2021년 |
| 이편한세상 부산 | DL이앤씨 | 무경설비 | 2021년 | 부평 그랑힐스 | DL이앤씨 | 김앤드이 | 2021년 |
| 분당지웰 푸르지오 | 대우건설 | 삼아에코빌 | 2021년 | 계룡 푸르지오 더퍼스트 | 대우건설 | 화성이앤씨 | 2021년 |
| DMC SK VIEW | SK건설 | 한은이앤씨 | 2021년 | 용인 명지대 서희스타힐스 | 서희건설 | 정진설비 | 2021년 |
| 천안 두정 프레나 | 한화건설 | 남경설비 | 2021년 | 인천 송도1차 B-1BL | 대방건설 | 대진공무 | 2021년 |
| 길음 롯데클레시아 | 롯데건설 | 우진INS 유성종합설비 | 2021년 | 안산 푸르지오 브리파크 | 대우건설 | 명신기공 | 2021년 |
| 삼송역 스칸센 | 현대건설 | 대하산업개발 | 2021년 | 과천 푸르지오 벨라르테 | 대우건설 | 명신기공 | 2021년 |
| 인천검단3차 AB 10BL | 대방건설 | 대승이앤지 | 2021년 | 용인 테크노밸리 | CJ건설 | 대현기건 | 2021년 |
| 광주계림 아이파크 | HDC현대산업 | 대하산업개발 | 2021년 | 순천 프레나 | 한화건설 | 성보엔지니어링 | 2021년 |
| 남양주 백봉지구 알프하임 | 두산건설 | 한은이앤씨 | 2021년 | 시화MTV 공동2블럭 | 호반건설 | 진성산업개발 | 2021년 |
| 매교 SK VIEW | SK건설 | 준제이앤씨 | 2021년 | 수지구청역 힐스테이트 | 현대건설 | 대영이앤디 | 2021년 |
| 아산탕정 2-A1블럭 | 대우건설 | 두형엔지니어링 | 2021년 | 종로 오피스텔 | 한라건설 | 삼우설비 | 2021년 |
| 이천 SK하이닉스 | SK건설 | 세보엠이씨 | 2021년 | 아산 배방 LH | 한신공영 | 대륙기업 | 2021년 |
| G밸리 더리브 스마트타워 | 이테크건설 | 우리이앤씨 | 2021년 | 수원시청역 복합시설 | 태영건설 | 우진아이앤에스 | 2021년 |
| 성남 금빛그랑메종 | DL이앤씨 | 엠케이지 엠이씨이앤지 | 2021년 | 현대중공업 R&D센터 | 현대건설 | 성마기업 중원엔지니어링 | 2021년 |
| 대구 감삼동 주상복합 | 현대엔지니어링 | 신동양기업 | 2021년 | 충주 현대엘리베이터 | HDC현대산업 | 중원엔지니어링 | 2021년 |

상기와 같이 납품을 하였음을 증명합니다.

주식회사파라텍
대표이사 박선기



후렉시블조인트 납품 주요 실적서

| 현장명 | 건설사 | 납품처 | 일시 | 현장명 | 건설사 | 납품처 | 일시 |
|----------------|---------|----------|-------|----------------|-------|--------|-------|
| 마곡13블럭 힐스테이트 | 현대건설 | 삼우설비 | 2016년 | 가재울뉴타운5구역 | 삼성건설 | 구보공영 | 2019년 |
| 검단 SK뉴아파트 | SK건설 | 한은이앤씨 | 2016년 | 분당 더샵파크리버 | 포스코건설 | 김앤드이 | 2019년 |
| 울산 블루마시티 효성해령면 | 효성건설 | 덕신건설 | 2016년 | 수색4구역 DMC롯데캐슬 | 롯데건설 | 남경설비 | 2019년 |
| 수원 권선지구 | 한화건설 | 세일이엔에스 | 2016년 | 광고 효성해령면 | 효성건설 | 대성이엔지 | 2019년 |
| 위례 24블럭 | 한화건설 | 엠케이이앤씨 | 2016년 | 부천어반비스타 삼성래미안 | 삼성건설 | 구보공영 | 2020년 |
| 강변 SK VIEW | SK건설 | 한은이앤씨 | 2016년 | 삼송 포스코 | 포스코건설 | 김앤드이 | 2020년 |
| 광고 신도시D3블럭 | 현대엔지니어링 | 세일이엔에스 | 2016년 | 삼송 힐스테이트 | 현대건설 | 대하산업개발 | 2020년 |
| 김해 두산 워브 | 두산 | 무경설비 | 2017년 | 상이2차 재건축 | 삼성건설 | 대하산업개발 | 2020년 |
| 반포 대우 써밋 | 대우건설 | 김앤드이 | 2017년 | 부산 송도 힐스테이트 | 현대건설 | 대한이엔지 | 2020년 |
| 권선 꿈에그린 | 한화건설 | 세일이엔에스 | 2017년 | 부산 명지5차 대방디엠티 | 대방건설 | 덕신건설 | 2020년 |
| 평택 3차 푸르지오 | 대우건설 | 김앤드이 | 2017년 | 대전 신흥sk뷰 2공구 | SK건설 | 무경설비 | 2020년 |
| 평택 LG전자 | GS건설 | GS네오텍 | 2017년 | 분당 지웰푸르지오 | 대우건설 | 삼아에코빌 | 2020년 |
| 의왕장안 푸르지오 | 대우건설 | 구보공영 | 2017년 | 판교 힐스테이트 | 현대건설 | 삼우설비 | 2020년 |
| 사하 E편한세상 | DL이앤씨 | 남경설비 | 2017년 | 루원시티2차 | SK건설 | 한은이앤씨 | 2021년 |
| 천송동 스위첸 | KCC건설 | 세일이엔에스 | 2018년 | 두류파크 KCC스위첸 | KCC건설 | 신동양기업 | 2021년 |
| 미사 푸르지오시티 | 대우건설 | 대정설비 | 2018년 | 매교역 SK | SK건설 | 신동양기업 | 2021년 |
| 안산 그랑자이 | GS건설 | 덕신건설 | 2018년 | 대림 부평 그랑투스 | DL이앤씨 | 김앤드이 | 2021년 |
| 김해 을하자이 | GS건설 | 덕신건설 | 2018년 | 대구 빌리브클라세 | 신세계건설 | 남경설비 | 2021년 |
| 명일 삼익재건축 | 삼성건설 | 무경설비 | 2018년 | 양주 옥정 대방노블랜드2차 | 대방건설 | 대광이엔지 | 2021년 |
| 답십리 파크자이 | GS건설 | 무경설비 | 2018년 | 검암역 푸르지오1단지 | 대우건설 | 대명엠이씨 | 2021년 |
| 삼송역 힐스테이트 | 현대건설 | 삼호건설 | 2018년 | 매교역 푸르지오 | 대우건설 | 김앤드이 | 2021년 |
| 신길 GS자이 | GS건설 | 김앤드이 | 2019년 | 속초 롯데캐슬 | 롯데건설 | 대신산업개발 | 2021년 |
| 평촌 현대어바인퍼스트 | 현대건설 | 대한이엔지 | 2019년 | 여수 롯데캐슬 디아트 | 롯데건설 | 대정기업 | 2021년 |
| 힐스테이트 클래식안 | 현대건설 | (주)엠케이에스 | 2019년 | 홍은동 포레스트 | 현대건설 | 대하산업개발 | 2021년 |
| 공덕 SK리더스뷰 | SK건설 | 세보엠이씨 | 2019년 | 부산 연지2구역 | 삼성건설 | 대하산업개발 | 2021년 |

상기와 같이 납품을 하였음을 증명합니다.

주식회사파라텍
대표이사 박선기



주거용 주방자동소화장치 납품 주요 실적서

| 현장명 | 건설사 | 납품처 | 일시 | 현장명 | 건설사 | 납품처 | 일시 |
|-----------------|---------|---------|-------|--------------|----------|---------|-------|
| 경산 협성휴포레 | 협성건설 | 협성건설 | 2018년 | 옥천 장양 주공2단지 | LH | 서현소방자재 | 2020년 |
| 세종 힐스테이트 | 현대엔지니어링 | 현대엔지니어링 | 2018년 | 장항 이테크 더리브 | 이테크건설 | 동우이에스씨 | 2020년 |
| 서산 이안아파트신축공사 | 대우산업개발 | 대진공무 | 2018년 | 구로 승윤노블리안 | 승윤종합건설 | 경기소방유통 | 2020년 |
| 평택3차 푸르지오 | 대우건설 | 지경이엔지 | 2018년 | 지엔아이미소휴 | 계원토건주식회사 | 극동소방 | 2021년 |
| 광주 각화현장 | 현대엔지니어링 | 현대엔지니어링 | 2018년 | 광양 스위트엘르네상스 | 삼부토건 | 유성소방 | 2021년 |
| 청계 힐스테이트 | 현대건설 | 현대건설 | 2018년 | 백석역 더리브 스타일 | 이테크건설 | 에스엠소방기계 | 2021년 |
| 세종 푸르지오 | 대우건설 | 지경이엔지 | 2018년 | 센트럴하임 | 글로벌종합건설 | 경기소방유통 | 2021년 |
| 심곡 우림필류 | 우림건설 | 이테크건설 | 2019년 | 라씨엘 | 삼흥종합건설 | 경기소방유통 | 2021년 |
| 시흥 센트럴푸르지오 | 대우건설 | 지경이엔지 | 2019년 | 산수빌아파트 | ㈜대양 | 대일소방 | 2021년 |
| 청주 지웰푸르지오 | 대우건설 | 지경이엔지 | 2019년 | 과천 지식정보타운 | LH | 지경이엔지 | 2021년 |
| 세종 한양수자인 | 한양건설 | 비봉기업 | 2019년 | 영종센트럴 푸르지오자이 | 대우건설 | 지경이엔지 | 2021년 |
| 송도3차 호반 베르디움 | 호반건설 | 호반건설 | 2019년 | 성북 웅진베어스빌 | 웅진산업개발 | 성진이엔에스 | 2021년 |
| 하남미사 씨밋플레이스 | 호반건설 | 호반건설 | 2019년 | 산본 개성하이뷰 | 개성건설 | 파라원 | 2021년 |
| 부산 수정 1구역 도시 | 협성건설 | 협성건설 | 2019년 | 에담밸리스 | 에담종합건설 | 대산소방 | 2021년 |
| 첨단2차 대리수아파트 | 대리수건설 | 우림이앤씨 | 2019년 | 중촌동 푸르지오 | 대우건설 | 지경이엔지 | 2021년 |
| 부산 동래 삼정그린코아 | 삼정 | 대일소방산업 | 2019년 | 영동관광호텔 리모델링 | 광진설비 | 동양소방산업 | 2021년 |
| 대전 판암 삼정그린코아 | 삼정 | 대일소방산업 | 2019년 | 여주역 푸르지오클라테르 | 대우건설 | 지경이엔지 | 2021년 |
| 호반베르디움 EDU CITY | 호반건설 | 퍼비스 | 2020년 | 구리역 우남퍼스트빌 | 우남건설 | 에스엠소방기계 | 2021년 |
| 대리수어썸시티 | 대리종합건설 | 엘에스산업 | 2020년 | 수원시청역 바이트103 | 글로벌종합건설 | 경기소방유통 | 2021년 |
| 용산 베르디움 프렌즈 | 호반건설 | 호반건설 | 2020년 | 플라주메종 | 보민글로벌건설 | 세한상사 | 2021년 |
| 봉포 코아투 오션비치 | 호반건설 | 유성소방 | 2020년 | 발산역 청년주택 | SH | 이노브 ENG | 2021년 |
| 웅천 포레스트 부영1차 | 부영주택 | 부영주택 | 2020년 | 화곡역 청년주택 | SH | 파라원 | 2021년 |
| 웅천 포레스트 부영2차 | 부영주택 | 부영주택 | 2020년 | 타임아트빌 | 태영주택개발 | 우리피앤피 | 2021년 |
| 태백 황지동 2단지 아파트 | 부영주택 | 부영주택 | 2020년 | 라포르테세종 | 건영 | 동부소방 | 2021년 |
| 김해 진영 센텀큐브아파트 | LH | 씨트람 | 2020년 | 제주 연동 오피스텔 | 일성건설 | 우리화재산업 | 2021년 |

상기와같이 납품을 하였음을 증명합니다.

주식회사 파라텍
대표이사 박선기



분말소화기 납품 주요 실적서

| 현장명 | 건설사 | 납품처 | 일시 | 현장명 | 건설사 | 납품처 | 일시 |
|------------------|---------|---------|-------|-------------------|--------|---------|-------|
| 부산 명륜 아이파크 | 현대산업개발 | 현대산업개발 | 2020년 | 인천 화익 힐스테이스 | 현대산업개발 | 파이어케이칼 | 2021년 |
| 서면 아이파크 | 현대산업개발 | 현대산업개발 | 2020년 | 북위례 현대힐스테이트 | 현대산업개발 | 대신소방산업 | 2021년 |
| 서초동 주상복합 | 현대산업개발 | 현대산업개발 | 2020년 | 북천 아이파크 | 현대산업개발 | 현대산업개발 | 2021년 |
| 운정신도시 IPARK | 현대산업개발 | 현대산업개발 | 2020년 | SK건설 금정역 1차 현장 | SK건설 | 동우이에스씨 | 2021년 |
| 청주 가경 IPARK | 현대산업개발 | 현대산업개발 | 2020년 | 제천 리솜호텔 | 호반건설 | 호반건설 | 2021년 |
| 인천 검단 한신더휴 | 한신공영 | 대승이엔지 | 2020년 | 판교 아이스케어 | GS네오텍 | 이노브 ENG | 2021년 |
| 의정부탑 센트럴자이2공구 | GS건설 | 대진공무 | 2020년 | 송도랜드마크 푸르지오시티 | 대우건설 | 대보 | 2021년 |
| 동탄2 A63BL 주공 | 코오통건설 | 대진공무 | 2020년 | 쌍용더플래티넘 사직아시아드아파트 | 쌍용건설 | 한국소방안전 | 2021년 |
| 시흥 센트럴 푸르지오 | 대우건설 | 무경설비 | 2020년 | 반여센텀S위첸 | 케이씨씨건설 | 케이씨씨건설 | 2022년 |
| 강릉2차 부영주택 | 부영주택 | 부영주택 | 2020년 | 청주 sk하이닉스 M15 PH2 | SK건설 | 유일SC | 2022년 |
| 두산 위브더파크 아파트 | 두산건설 | 대아에프앤비 | 2020년 | 가톨릭대학교 성의교정 60주년 | 금호건설 | 우리화재산업 | 2022년 |
| 용인 동백위브더제니스 | 두산건설 | 두산건설 | 2020년 | 용작 협성휴포레 | 협성건설 | 협성건설 | 2022년 |
| 중동 센트럴 | 대우건설 | 네오플러스 | 2020년 | 용인 남서울뷰센터 | 익전건설 | 명현이엔씨 | 2022년 |
| 나주1차 2차 부영주택 | 부영주택 | 부영주택 | 2020년 | 이수 스위첸포레힐즈 | 케이씨씨건설 | 케이씨씨건설 | 2022년 |
| 춘천 레고랜드 | 호반건설 | 삼호건영 | 2020년 | 금정역 힐스테이트 | 현대산업개발 | 동우이에스씨 | 2022년 |
| 르노삼성자동차㈜ 삼왕창고 | 르노삼성자동차 | 르노삼성자동차 | 2020년 | 울산지엘 시티자이 | GS건설 | 명현이엔씨 | 2022년 |
| MARU360 리모델링 | 케이씨씨건설 | 케이씨씨건설 | 2021년 | 나리키움 구로복합관사 | 신세계건설 | 신세계건설 | 2022년 |
| 현대자동차 ㈜울산공장 | 현대자동차 | 현대자동차 | 2021년 | 창원 사파지구 아파트 | 반도건설 | 삼경테크 | 2022년 |
| 한강로2가 청년주택 | 호반건설 | 호반건설 | 2021년 | 산성역 자이푸르지오 3공구 | 대우건설 | 엘에스산업 | 2022년 |
| 송도 랜드마크 푸르지오시티 | 대우건설 | 대보 | 2021년 | 양주회천 A-21BL | 동원건설 | 대진공무 | 2022년 |
| 양주 옥정 중심상업용지 | LH | 씨엔지건설 | 2021년 | 김해진영 2지구 중흥S클래스 | 중흥건설 | 명현이엔씨 | 2022년 |
| 수원역 푸르지오자이 1~3공구 | 대우건설 | 지경이엔지 | 2021년 | 힐스테이트 송도 스테이에디션 | 현대산업개발 | 명현이엔씨 | 2022년 |
| 인천 검단 대방2차 노블랜드 | 대방건설 | 우리화재산업 | 2021년 | 중동 센트럴파크푸르지오 | 대우건설 | 네오플러스 | 2022년 |
| 부평 하늘채코오롱 | 코오통건설 | 대진소방 | 2021년 | 운정신도시 IPARK | 현대산업개발 | 현대산업개발 | 2022년 |
| 인천 검단 대방3차 노블랜드 | 대방건설 | 대승이엔지 | 2021년 | 현대모비스 공장 | 현대모비스 | 현대모비스 | 2022년 |

상기와같이 납품을 하였음을 증명합니다.

주식회사파라텍
대표이사 박선기





제 202300467 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 스프링클러헤드
2. 형 식 폐쇄형(퓨지블링크), 72 ℃ / 105 ℃, 표준반응, 하향형, 호칭 15, r 2.6

3. 형식승인번호 헤21-10-2

4. 조 건

5. 비 고 헤21-10-1

2023년 06월 08일



한국소방산업기술원



원본등록



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300468 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 스프링클러헤드
2. 형 식 폐쇄형(퓨지블링크), 72 ℃ / 105 ℃, 조기반응, 하향형, 호칭 15, r 2.6

3. 형식승인번호 헤21-14-2

4. 조 건

5. 비 고 헤21-14-1


2023년 06월 08일



한국소방산업기술원



원본등록



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300469 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 스프링클러헤드
2. 형 식 폐쇄형(퓨지블링크), 72 ℃ / 105 ℃, 주거형, 하향형, 호칭 15

3. 형식승인번호 헤21-22-2

4. 조 건

5. 비 고 헤21-22-1

2023년 06월 08일



한국소방산업기술원



원본등록



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202100048 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 스프링클러헤드
2. 형 식 폐쇄형(퓨지블링크), 72℃/105℃, 축벽(수평)형, 표준반응, 15A

3. 형식승인번호 헤21-1

4. 조 건

5. 비 고

2021년 01월 13일



한국소방산업기술원



원본등록



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202100052 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(퓨지블링크), 72℃/105℃, 축벽(수평)형, 조기반응, 15A
- 3. 형식승인번호 헤21-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2021년 01월 13일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300236 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68℃ / 93℃, 상향형, 표준반응, 호칭 15, r 2.3
- 3. 형식승인번호 헤15-11-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤15-11-1

2023년 03월 22일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300237 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68℃ / 93℃, 상향형, 조기반응, 호칭 15, r 2.3
- 3. 형식승인번호 헤15-12-3
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤15-12-2

2023년 03월 22일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300273 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68℃, 상향형, 주거형, 호칭 15
- 3. 형식승인번호 헤15-28-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤15-28-1

2023년 04월 06일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300238 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 박선기
상 호 : (주)파라텍
사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항-제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃ / 93 ℃, 하향형, 표준반응, 호칭 15, r 2.3
- 3. 형식승인번호 해15-13-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 해15-13-1


2023년 03월 22일



한국소방산업기술원



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300241 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 박선기
상 호 : (주)파라텍
사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항-제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃ / 93 ℃, 하향형, 조기반응, 호칭 15, r 2.3
- 3. 형식승인번호 해15-14-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 해15-14-1


2023년 03월 22일



한국소방산업기술원



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300239 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 박선기
상 호 : (주)파라텍
사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항-제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃ / 93 ℃, 측벽(수평)형, 표준반응, 호칭 15
- 3. 형식승인번호 해15-16-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 해15-16-1

2023년 03월 22일



한국소방산업기술원



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300240 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 박선기
상 호 : (주)파라텍
사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항-제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃ / 93 ℃, 측벽(수평)형, 조기반응, 호칭 15
- 3. 형식승인번호 해15-17-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 해15-17-1


2023년 03월 22일



한국소방산업기술원



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)





제 202300316 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃, 표준반응, 축벽(수직)형, 호칭 15

3. 형식승인번호 해12-26-1

4. 조 건

5. 비 고 해12-26

2023년 04월 14일



한국소방산업기술원



원본대조권

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300338 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 93 ℃, 표준반응, 축벽(수직)형, 호칭 15

3. 형식승인번호 해12-40-1

4. 조 건

5. 비 고 해12-40

2023년 04월 24일



한국소방산업기술원



원본대조권

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300317 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃, 조기반응, 축벽(수직)형, 호칭 15

3. 형식승인번호 해12-41-1

4. 조 건

5. 비 고 해12-41

2023년 04월 14일



한국소방산업기술원



원본대조권

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300339 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 93 ℃, 조기반응, 축벽(수직)형, 호칭 15

3. 형식승인번호 해12-42-2

4. 조 건

5. 비 고 해12-42-1

2023년 04월 24일




한국소방산업기술원



원본대조권

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)


제 202300305 호
제 202300306 호



형 식 승 인 서


신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|---|
| 1. 품 명 | 스프링클러헤드 |
| 2. 형 식 | 폐쇄형(푸지블링크), 72 ℃ / 105 ℃ / 143 ℃ / 183 ℃, 표준반응, 상향형, 호칭 15, r 2.3 |
| 3. 형식승인번호 | 해16-9-3 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 해16-9-2 |

2023년 04월 12일


한국소방산업기술원



 원본등록번호

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)


제 202300305 호
제 202300306 호



형 식 승 인 서


신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|--|
| 1. 품 명 | 스프링클러헤드 |
| 2. 형 식 | 폐쇄형(푸지블링크), 72 ℃ / 105 ℃ / 143 ℃ / 183 ℃, 하향형, 표준반응형, 호칭 15, r 2.3 |
| 3. 형식승인번호 | 해16-7-2 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 해16-7-1 |

2023년 04월 12일


한국소방산업기술원



 원본등록번호

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)


제 202300307 호



형 식 승 인 서


신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|---|
| 1. 품 명 | 스프링클러헤드 |
| 2. 형 식 | 폐쇄형(푸지블링크), 72 ℃ / 105 ℃, 측벽(수평)형, 표준반응형, 호칭 15 |
| 3. 형식승인번호 | 해16-8-1 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 해16-8 |

2023년 04월 12일


한국소방산업기술원



 원본등록번호

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)


제 202100692 호



형 식 승 인 서


신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

| | |
|-----------|------------------------|
| 1. 품 명 | 스프링클러헤드 |
| 2. 형 식 | 개방형, 상향형, 호칭 15, r 2.3 |
| 3. 형식승인번호 | 해15-25-1 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 해15-25 |

2021년 06월 14일


한국소방산업기술원



 원본등록번호

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202100693 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 개방형, 하향형, 호칭 15, r 2.3

3. 형식승인번호 헤15-26-1

4. 조 건

5. 비 고 헤15-26

2021년 06월 14일



한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202100694 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 개방형, 측벽(수평)형, 호칭 15

3. 형식승인번호 헤15-27-1

4. 조 건

5. 비 고 헤15-27

2021년 06월 14일



한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300226 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(표지블링크), 72 ℃, 표준반응형, 측벽형, 건식, 길이 (150~1 500) mm, 호칭 25

3. 형식승인번호 헤23-12

4. 조 건

5. 비 고

2023년 03월 20일



한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300225 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(표지블링크), 72 ℃/105 ℃, 조기반응형, 측벽형, 건식, 길이 (150~1 500) mm, 호칭 25

3. 형식승인번호 헤23-11

4. 조 건

5. 비 고

2023년 03월 20일



한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300455 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.


- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(푸지블링크), 72 ℃, 표준반응, 하향형, 호칭 25, r 2.6, 건식(150 ~ 1 500) mm
- 3. 형식승인번호 헤23-24
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2023년 05월 30일

한국소방산업기술원
 한국소방산업기술원인원장



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300693 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(푸지블링크), 72 ℃ / 105 ℃, 조기반응, 하향형, 호칭 25, r 2.6, 건식(100 ~ 1 500) mm
- 3. 형식승인번호 헤23-25-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤23-25

2023년 08월 03일

한국소방산업기술원
 한국소방산업기술원인원장



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202100462 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃, 표준반응, 상향형, 건식, 호칭 25, 길이(150 ~ 1 500) mm, r 2.3
- 3. 형식승인번호 헤15-5-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤15-5

2021년 04월 20일

한국소방산업기술원
 한국소방산업기술원인원장



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202100091 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.



- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃, 표준반응, 하향형, 건식, 호칭 25, 길이(150 ~ 1 500) mm, r 2.3
- 3. 형식승인번호 헤15-4-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤15-4

2021년 01월 22일

한국소방산업기술원
 한국소방산업기술원인원장



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)





제 202100463 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항-제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 93 ℃, 표준반응, 하향형, 건식, 호칭 25, 길이(150 ~ 1 500) mm, r 2.3
- 3. 형식승인번호 해15-6-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 해15-6

2021년 04월 20일

한국소방산업기술원

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300272 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항-제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃ / 93 ℃, 상향형, 표준반응, 호칭 15, r 2.3
- 3. 형식승인번호 해15-29-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 해15-29-1

2023년 04월 06일

한국소방산업기술원

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300315 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항-제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃ / 93 ℃, 표준반응, 하향형(차폐판 부착), 호칭 15, r 2.3
- 3. 형식승인번호 해15-39-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 해15-39-1

2023년 04월 14일

한국소방산업기술원

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300340 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항-제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃ / 93 ℃, 표준반응, 상향형(차폐판 부착), 호칭 15, r 2.3
- 3. 형식승인번호 해21-25-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 해21-25

2023년 04월 24일

한국소방산업기술원

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300371 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리볼브), 68℃ / 93℃, 표준반응, 하향형(차폐판 부착), 호칭 15, r 2.3
- 3. 형식승인번호 헤21-26-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤21-26

2023년 05월 04일

한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300308 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(퓨지블링크), 72℃ / 105℃, 표준반응, 상향형, 호칭 15, r2.3
- 3. 형식승인번호 헤20-8-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤20-8

2023년 04월 12일

한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300309 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(퓨지블링크), 72℃ / 105℃, 표준반응형, 하향형, 호칭 15, r2.3
- 3. 형식승인번호 헤20-9-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤20-9

2023년 04월 12일

한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 1999-03-126 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(퓨지블링크, 표준반응, Concealed) 72도씨 하향형 호칭15 (PT1/2")
- 3. 형식승인번호 헤99-14
- 4. 조 건 산업재산권의 분쟁이 발생할 우려가 있거나 기술상 또는 기능상 결함이 생길 우려가 있는 경우 본 형식승인은 취소될 수 있음.
- 5. 비 고

1999년 03월 09일

한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 1999-11-809 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(푸지블링크, 표준반응, 컨실드형)105℃ 하향형 호칭 15 (PT1/2")
- 3. 형식승인번호 헤99-75
- 4. 조 건 산업재산권의 분쟁이 발생할 우려가 있거나 기술상 또는 기능상 결함이 생길 우려가 있는 경우 본 형식승인은 취소될 수 있음.
- 5. 비 고

1999년 11월 24일



한국소방산업기술원



원본대조필

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201301047 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(푸지블링크, 72℃, 하향형, 플러쉬, 표준반응, 호칭 15)
- 3. 형식승인번호 헤13-35
- 4. 조 건
- 5. 비 고 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 제13조제1항제2호에 의한 외국공인기관(UL)에서 인정받은 제품으로 특례적용

2013년 12월 09일



한국소방산업기술원



원본대조필

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201301051 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(푸지블링크, 105℃, 하향형, 플러쉬, 표준반응, 호칭 15)
- 3. 형식승인번호 헤13-39
- 4. 조 건
- 5. 비 고 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 제13조제1항제2호에 의한 외국공인기관(UL)에서 인정받은 제품으로 특례적용

2013년 12월 09일



한국소방산업기술원



원본대조필

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201301048 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(푸지블링크, 72℃, 하향형, 플러쉬, 조기반응, 호칭 15)
- 3. 형식승인번호 헤13-36
- 4. 조 건
- 5. 비 고 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 제13조제1항제2호에 의한 외국공인기관(UL)에서 인정받은 제품으로 특례적용

2013년 12월 09일



한국소방산업기술원



원본대조필

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57℃, 하향형, 조기반응형, 호칭 15

3. 형식승인번호 헤05-15-1

4. 조 건

5. 비 고 헤05-15

2006년 05월 03일

한국소방산업기술원



형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브) 68℃, 조기반응, 하향형, 호칭 15(P11/2:)

3. 형식승인번호 헤02-13

4. 조 건 산업재산권의 분쟁이 발생할 우려가 있거나 기술상 또는 기능상 결함이 생길 우려가 있는 경우 본 형식승인은 취소될 수 있음.

5. 비 고

2002년 06월 15일

한국소방산업기술원



형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브) 93℃ 하향형 조기반응형 호칭15

3. 형식승인번호 헤05-15

4. 조 건 산업재산권의 분쟁이 발생할 우려가 있거나 기술상 또는 기능상 결함이 생길 우려가 있는 경우 본 형식승인은 취소될 수 있음.

5. 비 고

2005년 04월 28일

한국소방산업기술원



형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57℃ / 68℃ / 79℃ / 93℃ / 141℃, 표준반응, 상향형, 호칭 15

3. 형식승인번호 헤16-42

4. 조 건

5. 비 고

2016년 12월 23일

한국소방산업기술원





제 201601293 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항-제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57℃ / 68℃ / 79℃ / 93℃ / 141℃, 조기반응, 상향형, 호칭 15
- 3. 형식승인번호 헤16-43
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2016년 12월 23일



한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201601294 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항-제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57℃ / 68℃ / 79℃ / 93℃ / 141℃, 표준반응, 하향형, 호칭 15
- 3. 형식승인번호 헤16-44
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2016년 12월 23일



한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201601295 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항-제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57℃ / 68℃ / 79℃ / 93℃ / 141℃, 조기반응, 하향형, 호칭 15
- 3. 형식승인번호 헤16-45
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2016년 12월 23일



한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201601296 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항-제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57℃ / 68℃ / 79℃ / 93℃ / 141℃, 표준반응, 측벽(수평)형, 호칭 15
- 3. 형식승인번호 헤16-46
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2016년 12월 23일



한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201601297 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57℃ / 68℃ / 79℃ / 93℃ / 141℃, 조기반응, 축벽(수평)형, 호칭 15
- 3. 형식승인번호 헤16-47
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2016년 12월 23일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300336 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57℃ / 68℃ / 79℃ / 93℃ / 141℃, 표준반응, 상향형, 호칭 20, r 2.3
- 3. 형식승인번호 헤19-13-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤19-13

2023년 04월 24일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300372 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57℃ / 68℃ / 79℃ / 93℃ / 141℃, 조기반응, 상향형, 호칭 20
- 3. 형식승인번호 헤19-4-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤19-4

2023년 05월 04일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300337 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57℃ / 68℃ / 79℃ / 93℃ / 141℃, 표준반응, 하향형, 호칭 20, r 2.3
- 3. 형식승인번호 헤19-15-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤19-15

2023년 04월 24일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)




제 202300373 호
제 202300274 호


형 식 승 인 서


신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)


「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|--|
| 1. 품 명 | 스프링클러헤드 |
| 2. 형 식 | 폐쇄형(유리벌브), 57℃ / 68℃ / 79℃ / 93℃ / 141℃, 조기반응, 하향형, 호칭 20, r 2.3 |
| 3. 형식승인번호 | 헤19-14-1 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 헤19-14 |


2023년 05월 04일


한국소방산업기술원




원본대조권


시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)


제 202300275 호
제 202300276 호


형 식 승 인 서


신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)


「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|--|
| 1. 품 명 | 스프링클러헤드 |
| 2. 형 식 | 폐쇄형(유리벌브), 57℃ / 68℃ / 93℃ / 141℃, 표준반응, 상향형, 호칭 20, r 2.3 |
| 3. 형식승인번호 | 헤21-27-1 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 헤21-27 |


2023년 04월 06일


한국소방산업기술원




원본대조권


시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)


제 202300275 호
제 202300276 호


형 식 승 인 서


신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)


「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|--|
| 1. 품 명 | 스프링클러헤드 |
| 2. 형 식 | 폐쇄형(유리벌브), 68℃ / 93℃ / 141℃, 조기반응, 상향형, 호칭 20, r 2.3 |
| 3. 형식승인번호 | 헤21-28-1 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 헤21-28 |


2023년 04월 06일


한국소방산업기술원




원본대조권


시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)


제 202300275 호
제 202300276 호


형 식 승 인 서


신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)


「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|--|
| 1. 품 명 | 스프링클러헤드 |
| 2. 형 식 | 폐쇄형(유리벌브), 57℃ / 68℃ / 93℃ / 141℃, 표준반응, 하향형, 호칭 20, r 2.3 |
| 3. 형식승인번호 | 헤21-29-2 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 헤21-29-1 |

2023년 04월 06일


한국소방산업기술원




원본대조권


시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300277 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선거
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃ / 93 ℃ / 141 ℃, 조기반응, 하향형, 호칭 20, r 2.3
- 3. 형식승인번호 헤21-30-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤21-30-1

2023년 04월 06일



한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300310 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선거
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57 ℃ / 68 ℃ / 79 ℃ / 93 ℃ / 141 ℃, 표준반응, 상향형, 라지드롭형, 호칭 20
- 3. 형식승인번호 헤17-5-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤17-5

2023년 04월 12일



한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300374 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선거
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57 ℃ / 68 ℃ / 79 ℃ / 93 ℃ / 141 ℃, 조기반응, 상향형, 라지드롭형, 호칭 20
- 3. 형식승인번호 헤18-1-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤18-1

2023년 05월 04일



한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300318 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선거
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57 ℃ / 68 ℃ / 79 ℃ / 93 ℃ / 141 ℃, 표준반응, 하향형, 라지드롭형, 호칭 20
- 3. 형식승인번호 헤19-2-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤19-2-1

2023년 04월 14일



한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300319 호



형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 57 ℃ / 68 ℃ / 79 ℃ / 93 ℃ / 141 ℃, 조기반응, 하향형, 라지드폼형, 호칭 20
- 3. 형식승인번호 헤19-12-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤19-12

2023년 04월 14일

 한국소방산업기술원 



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202300375 호



형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68 ℃ / 93 ℃, 화재조기진압형, 하향형, 호칭 20
- 3. 형식승인번호 헤22-1-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤22-1

2023년 05월 04일

 한국소방산업기술원 



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201900116 호



형 식 승 인 서


신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 유수검지장치, 습식(자동경보밸브형), 호칭 65, 80, 100, 125, 150, 호칭압력 1.0 MPa
- 3. 형식승인번호 검19-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2019년 01월 31일

 한국소방산업기술원 



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201900117 호



형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조-제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 유수검지장치, 습식(자동경보밸브형), 호칭 65, 80, 100, 125, 150, 호칭압력 1.0 MPa
- 3. 형식승인번호 검19-3
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2019년 01월 31일

 한국소방산업기술원 



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201701317 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 : 개폐표시형밸브
 2. 형 식 : 개폐표시형밸브, 버터플라이형(러그), 호칭 65, 80, 100, 호칭압력 1.0 MPa

3. 성능인증번호 : 개별17-16

4. 조 건

5. 비 고

2017년 12월 21일



한국소방산업기술원



원본대조됨



시험인증부-14723 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202000222 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 : 개폐표시형밸브
 2. 형 식 : 개폐표시형밸브(버터플라이형), 호칭 125, 150 호칭압력 1.0 MPa

3. 성능인증번호 : 개별20-2

4. 조 건

5. 비 고

2020년 03월 10일



한국소방산업기술원



원본대조됨



시험인증부-14723 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201701319 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 : 개폐표시형밸브
 2. 형 식 : 개폐표시형밸브, 버터플라이형(그루브), 호칭 65, 80, 100, 호칭압력 1.0 MPa

3. 성능인증번호 : 개별17-18

4. 조 건

5. 비 고

2017년 12월 21일



한국소방산업기술원



원본대조됨



시험인증부-14723 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202000224 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 : 개폐표시형밸브
 2. 형 식 : 개폐표시형밸브(버터플라이형), 호칭 125, 150 호칭압력 1.0 MPa

3. 성능인증번호 : 개별20-4

4. 조 건

5. 비 고

2020년 03월 10일



한국소방산업기술원



원본대조됨



시험인증부-14723 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202101299 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 유수검지장치, 습식(자동경보밸브형), 호칭 100, 호칭압력 1.0 MPa
- 3. 형식승인번호 검14-7-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 검14-7-1

2021년 12월 01일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202101298 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 유수검지장치, 습식(자동경보밸브형), 호칭 150, 사용압력 1.0 MPa
- 3. 형식승인번호 검14-4-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 검14-4-1

2021년 12월 01일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202101301 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 유수검지장치, 습식(자동경보밸브형), 호칭 150, 호칭압력 1.6 MPa
- 3. 형식승인번호 검15-42-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 검15-42

2021년 12월 01일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202100751 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 준비작동식(개방형), 호칭 80, 100, 150, 호칭압력 1.0 MPa
- 3. 형식승인번호 검18-3-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 검18-3

2021년 06월 24일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202100750 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 준비작동식(개방형), 호칭 80, 100, 125, 150, 호칭압력 1.0 MPa
- 3. 형식승인번호 검21-7
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2021년 06월 24일

한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202100752 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 준비작동식(개방형), 호칭 100, 150, 호칭압력 1.6 MPa
- 3. 형식승인번호 검18-4-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 검18-4

2021년 06월 24일

한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201900365 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 유수검지장치, 준비작동식(개폐형), 호칭 100, 호칭압력 1.0 MPa
- 3. 형식승인번호 검19-8-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 검19-8

2019년 04월 17일

한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201901336 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
상 호: (주)파라텍
사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 유수검지장치, 준비작동식(개폐형), 호칭 100, 호칭압력 1.6MPa
- 3. 형식승인번호 검19-19
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2019년 12월 31일

한국소방산업기술원



원본대조됨

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201900118 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업경주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 유수검지장치, 준비작동식(개폐형), 호칭 150, 호칭압력 1.0 MPa
- 3. 형식승인번호 김19-4
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2019년 01월 31일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201900119 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업경주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 유수검지장치, 준비작동식(개폐형), 호칭 150, 호칭압력 1.6 MPa
- 3. 형식승인번호 김19-5
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2019년 01월 31일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201901335 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업경주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 유수검지장치, 준비작동식(개폐형), 호칭100, 150, 호칭압력 1.6MPa
- 3. 형식승인번호 김19-18
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2019년 12월 31일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202001289 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업경주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)


「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방
 용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형
 식을 승인합니다.

- 1. 품 명 일제개방밸브
- 2. 형 식 일제개방밸브, 감압형, 호칭100, 호칭압력 1.0 MPa
- 3. 형식승인번호 일20-6
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2020년 11월 24일



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202101015 호


형 식 승 인 서


신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|---------------------------|
| 1. 품 명 | 일제개방밸브 |
| 2. 형 식 | 감압형, 호칭압력 1.0 MPa, 호칭 150 |
| 3. 형식승인번호 | 일21-5 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | |

2021년 09월 08일






한국소방산업기술원



원본대조됨
 시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202101016 호


형 식 승 인 서


신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|---------------------------|
| 1. 품 명 | 일제개방밸브 |
| 2. 형 식 | 감압형, 호칭압력 1.6 MPa, 호칭 150 |
| 3. 형식승인번호 | 일21-6 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | |

2021년 09월 08일






한국소방산업기술원



원본대조됨
 시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201800406 호


형 식 승 인 서


신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|---|
| 1. 품 명 | 유수검지장치 |
| 2. 형 식 | 유수검지장치, 준비작동식(개방형), 호칭 80, 100, 150, 호칭압력 1.0 MPa |
| 3. 형식승인번호 | 검18-5 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | |

2018년 05월 08일






한국소방산업기술원



원본대조됨
 시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202101300 호


형 식 승 인 서


신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|--|
| 1. 품 명 | 유수검지장치 |
| 2. 형 식 | 유수검지장치, 준비작동식(개방형), 호칭 150, 호칭압력 1.0 MPa |
| 3. 형식승인번호 | 검14-48-1 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 검14-48 |

2021년 12월 01일





한국소방산업기술원



원본대조됨
 시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 2007-06-867 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 유수검지장치
 2. 형 식 습식(자동경보밸브형), 호칭 100, 1.0 MPa

3. 형식승인번호 검07-23

4. 조 건

5. 비 고

2007년 06월 07일



한국소방산업기술원



원본대조권



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 2007-06-868 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 유수검지장치
 2. 형 식 습식(자동경보밸브형), 호칭 150, 1.0 MPa

3. 형식승인번호 검07-24

4. 조 건

5. 비 고

2007년 06월 07일



한국소방산업기술원



원본대조권



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201600979 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 유수검지장치
 2. 형 식 유수검지장치, 습식(자동경보밸브형), 호칭 100, 150 호칭 압력 1.6 MPa

3. 형식승인번호 검16-11

4. 조 건

5. 비 고

2016년 09월 13일



한국소방산업기술원



원본대조권



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202001368 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 유수검지장치
 2. 형 식 유수검지장치, 습식(자동경보밸브형), 호칭 100, 150, 200, 호칭 압력 1.6 MPa

3. 형식승인번호 검20-8

4. 조 건

5. 비 고

2020년 12월 09일



한국소방산업기술원



원본대조권



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201900512 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


- 1. 품 명 유수검지장치
- 2. 형 식 유수검지장치, 준비작동식(개방형), 호칭 100, 150, 호칭압력 1.0 MPa
- 3. 형식승인번호 검19-10
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2019년 05월 31일

한국소방산업기술원



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202200525 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍(김포양촌)
 사업장주소: 경기도 김포시 양촌읍 삼도공단로85번길 27-20, 1층

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 옥내소화전방수구
- 2. 형 식 호칭 40, 나사식
- 3. 형식승인번호 옥내12-7-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 옥내12-7

2022년 06월 30일

한국소방산업기술원



시험인증부-16143 (2023.08.03 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202200524 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍(김포양촌)
 사업장주소: 경기도 김포시 양촌읍 삼도공단로85번길 27-20, 1층

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 옥내소화전방수구
- 2. 형 식 호칭 65, 나사식
- 3. 형식승인번호 옥내12-6-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 옥내12-6

2022년 06월 30일

한국소방산업기술원



시험인증부-16143 (2023.08.03 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202101084 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

- 1. 품 명 스프링클러설비의 신축배관
- 2. 형 식 호칭 20, 최대사용압력 1.4 MPa, 최대길이 1.2 m, 엘보 형태류사
- 3. 성능인증번호 신배16-65-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 신배16-65

2021년 10월 05일

한국소방산업기술원



시험인증부-14723 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202101085 호



성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 스프링클러설비의 신축배관
 2. 형 식 호칭 20, 최대사용압력 1.4 MPa, 최대길이 2.3 m, 엘보형레듀샤

3. 성능인증번호 신배16-66-1

4. 조 건

5. 비 고 신배16-66

2021년 10월 05일

한국소방산업기술원



시험인증부-14723 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202101087 호



성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 스프링클러설비의 신축배관
 2. 형 식 호칭 20, 최대사용압력 1.4 MPa, 최대길이 3.1 m, 직선형레듀샤

3. 성능인증번호 신배16-75-1

4. 조 건

5. 비 고 신배16-75

2021년 10월 05일

한국소방산업기술원



시험인증부-14723 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201600679 호



성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 스프링클러설비의 신축배관
 2. 형 식 호칭 20, 최대사용압력 1.4 MPa, 최대길이 1.2 m, 엘보형레듀샤

3. 성능인증번호 신배16-67

4. 조 건

5. 비 고

2016년 06월 30일

한국소방산업기술원



시험인증부-14723 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201600682 호



성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 스프링클러설비의 신축배관
 2. 형 식 호칭 20, 최대사용압력 1.4 MPa, 최대길이 2.3 m, 엘보형레듀샤

3. 성능인증번호 신배16-70

4. 조 건

5. 비 고

2016년 06월 30일

한국소방산업기술원



시험인증부-14723 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)





제 202101088 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 스프링클러설비의 신축배관
 2. 형 식 호칭 20, 최대사용압력 1.4 MPa, 최대길이 3.1 m, 직선형레두샤, 브레이드형

3. 성능인증번호 신배16-76-1

4. 조 건

5. 비 고 신배16-76

2021년 10월 05일



한국소방산업기술원



원본대조필



시험인증부-14723 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202101089 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 스프링클러설비의 신축배관
 2. 형 식 호칭 20, 최고사용압력 1.4 MPa, 최대길이 1.2 m, 엘보형레두샤

3. 성능인증번호 신배21-12-1

4. 조 건

5. 비 고 신배21-12

2021년 10월 05일



한국소방산업기술원



원본대조필



시험인증부-14723 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202100497 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 주거용주방자동소화장치
 2. 형 식 온도센서형 138℃, 강화액 0.7 L(N, 촉압식, 스테인리스제), 정격전압 : AC 220 V, DC 12 V, 300 mAh, 공칭방호면적 : 695 mm × 695 mm, 유효설치높이 : 500 mm ~ 700 mm, 가스레인지용 (LNG)

3. 형식승인번호 자소14-11-3

4. 조 건

5. 비 고 자소14-11-2

2021년 04월 27일



한국소방산업기술원



원본대조필



시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202100452 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 주거용주방자동소화장치
 2. 형 식 온도센서형 138℃, 강화액 0.7 L(N, 촉압식, 스테인리스제), 정격전압 AC 220 V, DC 12 V, 300 mAh, 유효설치높이 500 mm ~ 700 mm, 공칭방호면적 : 695 mm x 695 mm, 가스레인지용 (LNG)

3. 형식승인번호 자소14-5-3

4. 조 건

5. 비 고 자소14-5-2

2021년 04월 21일



한국소방산업기술원



원본대조필




시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)

신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 주거용주방자동소화장치
- 2. 형 식 온도센서형 138 ℃, 강화액 0.7 L(N, 촉압식, 스테인리스제), 정격전압 AC 220 V, DC 12 V, 300 mAh, 유효설치 높이 : 500 mm ~ 700 mm, 공칭방호면적 : 695 mm x 695 mm, 가스레인지용(LNG)
- 3. 형식승인번호 자소14-2-3
- 4. 조 건
- 5. 비 고 자소14-2-2

2021년 04월 27일




신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 주거용주방자동소화장치
- 2. 형 식 온도센서형 138 ℃, 강화액 0.7 L(N, 촉압형, 스테인리스제), 정격전압 AC 220 V, DC 12 V, 300 mAh, 유효설치 높이 : 500 mm ~ 700 mm, 공칭방호면적 : 695 mm x 695 mm, 전기레인지용
- 3. 형식승인번호 자소18-5-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 자소18-5

2019년 12월 17일




신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 주거용주방자동소화장치
- 2. 형 식 온도센서형 138 ℃, 강화액 0.7 L(N, 촉압형, 스테인리스제), 정격전압 AC 220 V, DC 12 V, 300 mAh, 유효설치 높이 : 500 mm ~ 700 mm, 공칭방호면적 : 695 mm x 695 mm, 가스레인지용(LNG), 전기레인지용
- 3. 형식승인번호 자소18-5-2
- 4. 조 건
- 5. 비 고 자소18-5

2019년 12월 17일





신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

- 1. 품 명 소방용합성수지배관(1중)
- 2. 형 식 1중 배관, 호칭 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 최고사용 압력 1.2 MPa
- 3. 성능인증번호 합수15-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2015년 01월 15일





제 202000281 호



형 식 승 인 서


신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|------------------------------------|
| 1. 품 명 | 소화기 |
| 2. 형 식 | 분말(ABC) 0.7 kg (N, 축압식, 철제, 자동차검용) |
| 3. 형식승인번호 | 수소19-12-1 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 수소19-12 |

2020년 03월 23일


한국소방산업기술원




시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202000282 호



형 식 승 인 서


신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|----------------------------|
| 1. 품 명 | 소화기 |
| 2. 형 식 | 분말(ABC) 1.5kg (N, 축압식, 철제) |
| 3. 형식승인번호 | 수소17-27-2 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 수소17-27 |

2020년 03월 23일


한국소방산업기술원




시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202000499 호



형 식 승 인 서


신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.


| | |
|-----------|-----------------------------|
| 1. 품 명 | 소화기 |
| 2. 형 식 | 분말(ABC) 2.5 kg (N, 축압식, 철제) |
| 3. 형식승인번호 | 수소14-23-3 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 수소14-23-2 |

2020년 04월 29일


한국소방산업기술원




시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 202000418 호



형 식 승 인 서


신청인 성 명 : 박선기
 상 호 : (주)파라텍
 사업장주소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 1. 품 명 | 소화기 |
| 2. 형 식 | 분말(ABC) 3.3 kg (N, 축압식, 철제) |
| 3. 형식승인번호 | 수소14-24-3 |
| 4. 조 건 | |
| 5. 비 고 | 수소14-24-2 |

2020년 04월 10일


한국소방산업기술원




시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201701062 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 자동확산소화기
- 2. 형 식 분사식자동확산 72℃, 분말(ABC) 3.0 kg (N, 축압식, 철제), 적용화재: 일반화재용, 전기설비화재용
- 3. 형식승인번호 확산17-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2017년 10월 18일



한국소방산업기술원



인본태조원

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)



제 201900603 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명: 박선기
 상 호: (주)파라텍
 사업장주소: 충청남도 서산시 수석산업로 51, 1층(수석동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 소화기
- 2. 형 식 분말(ABC) 20.0 kg (N, 축압식, 철제, 차륜식)
- 3. 형식승인번호 수소17-47-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 수소17-47

2019년 06월 21일



한국소방산업기술원



인본태조원

시험인증부-14717 (2023.07.18 대표자 변경에 따른 재발급)

MEMO
